

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Verwachte jaarlozing 2018 [m3]

Verwachte pieklozing per periode [m3]

Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur]

INVESTERING Aanschafprijs volgens opgave van de leverancier.

Houd er rekening mee dat naast de aanschaf van de installatie er (mogelijk veel hogere) kosten zullen zijn voor het installatiewerk en leidingwerk, aanleg van een buffer; mogelijk software voor de besturing.

Voor mobiele zuivering zijn er specifieke eisen voor buffering en toegankelijkheid van de aansluitpunten. Overleg dit met de aanbieder.

Mobiel: Waterson | Opticlear Diamond

Mobiel: Verhoeve Milieu & Water

WaterQ Defender €

Priva Vialux E-line €

Priva Vialux M-line €

WaterIQ Opticlear Diamond €

Hortimax Cleanlite €

Agrozone Hortizone €

Jaarkosten zuivering & onderhoud Operationele kosten zijn indicatief en volgens opgave van de leverancier. Vraag de leverancier om verdere onderbouwing bv. verbruik van producten, noodzakelijk onderhoud en kosten van vervangende onderdelen. De onderhoudskosten zijn niet van elke installatie bij ons bekend.

De kosten zoals ze hier zijn gepresenteerd zijn excl. afschrijving van de installatie en betreffen alleen kosten die samenhangen met het te zuiveren volume en evt. periodiek onderhoud van de installatie.

Mobiel: Waterson | Opticlear Diamond prijzen op aanvraag na inventarisatie van situatie en behoeften

Mobiel: Verhoeve Milieu & Water van € tot €

WaterQ Defender € + kosten jaarlijkse onderhoudsbeurt

Priva Vialux E-line € + kosten jaarlijkse onderhoudsbeurt

Priva Vialux M-line € + kosten jaarlijkse onderhoudsbeurt

WaterIQ Opticlear Diamond € + jaarlijkse onderhoudsbeurt à €

Hortimax Cleanlite € + kosten jaarlijkse onderhoudsbeurt

Agrozone Hortizone € + jaarlijkse onderhoudsbeurt à €

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Verwachte jaarlozing 2018 [m3]

Verwachte pieklozing per periode [m3]

Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur]

Zuiveringstechnieken

1. Mobiele zuivering

Waterson | Opticlear Diamond

Vereiste voorfiltratie	500 µm Voorfiltratie in installatie opgenomen.
Afmetingen l*b*h [cm]	Mobile Twinpack spui : 4 x 1,8 x 1,5 meter Gewicht: 1.500 kg
Afmetingen l*b*h [cm]	Mobile M1 spui: 7 x 2,5 x 4 meter Gewicht: 14.000 kg
Capaciteit	Mobile Twinpack spui : 1 m3/uur
Capaciteit	Mobile M1 spui: 10 m3 per uur
Investeringskosten zuiveringsinstallatie	
Minimum volume per zuiveringsactie	
Startkosten per zuiveringsactie	
Kosten zuivering per jaar	prijzen op aanvraag na inventarisatie van situatie en behoeften
aantal bedrijfsuren per jaar uur (Mobile Twinpack resp. Mobile M1)
Opmerkingen	Imidacloprid: in test 100% verwijdering. Ondernemer dient zorg te dragen voor 5-polige krachtstroomaansluiting Prijs per m3 is goedkoper bij grotere volumes, langere abonnementen (i.p.v. incidentele zuivering) en grotere buffer. Aangepast tarief mogelijk bij zeer grote volumes. Ook inzetbaar voor ontsmetting en natriumverwijdering (hogere capaciteit); zie Opticlear Diamond.



Contactpersoon

Mailadres

Telefoon

Website

Joyce Sonneveld

info@waterson.nl

06 1293 3392

www.Waterson.nl

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Verwachte jaarlozing 2018 [m3]

Verwachte pieklozing per periode [m3]

Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur]

Verhoeve Milieu & Water

Zuiveringscapaciteit	5 m3/uur
Afmetingen l*b*h [cm]	700*300*300 zeecontainer
Investeringskosten zuiveringsinstallatie	nihil
Minimum volume per zuiveringsactie	100 m3
Startkosten per zuiveringsactie	€
Zuiveringskosten excl. startkosten	€
aantal bedrijfsuren per jaar	
Opmerkingen	



||||| Imidacloprid: in test >99% verwijdering. || elektra-
aansluiting 3*32 Ampère; opgenomen vermogen 12,5
kW | PLC-gestuurd, monitoring op afstand. Zuivering op
aanvraag klant (standaard) of op automatisch signaal van volle
buffer (meerprijs, abonnement). Vraag bij (zeer) grote
volumes om aangepast voorstel. || Gezuiverd water: 1 m3
buffer in unit aanwezig; extra buffer optioneel leverbaar ||

Contactpersoon

Mailadres

Telefoon

Website

Art Lobs

a.lobs@verhoevemw.com

06 5110 7067

www.verhoevemw.com

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Verwachte jaarlozing 2018 [m3]

Verwachte pieklozing per periode [m3]

Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur]

2. Vaste zuiveringsinstallaties

WaterQ Defender

Type installatie	Defender
Zuiveringscapaciteit	m3/uur
Vereiste voorfiltratie	5 µm Passend kaarsfilter kost €..; verlengt levensduur van UV-lampen en verhoogt bedrijfszekerheid
Afmetingen l*b*h [cm]	225 * 100 * 200 De Defender 3.75 en 4.5 zijn 140 cm diep
Investeringskosten zuiveringsinstallatie	€ ...
Kosten zuivering per jaar incl. onderhoud excl. afschrijving installatie	€ ... + kosten jaarlijkse onderhoudsbeurt
aantal bedrijfsuren per jaar
Opmerkingen	



WATERQ

|| Jaarlijks onderhoud van de installatie volgens de gebruiksvorschriften en uitgevoerd door een WaterQ erkende installateur | Gecontroleerde H2O2-dosering; installatie schakelt automatisch uit als niet wordt gedoseerd. | Imidacloprid: in test 100% verwijdering. | Internetaansluiting voor monitoring van het functioneren, kost € ... Alarm en logging systemen met touchscreen bediening voor procesbewaking, ook te koppelen aan alarminstallatie van gebruiker. | Zelfreinigend door automatische wissers op UV-lampen; geen zuurdosering nodig. | Ook geschikt voor drainwaterbehandeling. | Instellingen, hoeveelheid behandeld water, storingsmeldingen, alarmhistorie zijn inzichtelijk op de installatie.

Contactpersoon

Bram van Gelder

Mailadres

bram@waterq.com

Telefoon

06 4901 8540

Website

www.waterQ.com

Bedrijfsnaam: ..
 Contactpersoon: . . .

Verwachte jaarlozing 2018 [m3] .
 Verwachte pieklozing per periode [m3] .
 Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur]

Priva Vialux E-line

Type installatie	Vialux
Zuiveringscapaciteit	m ³ /uur
Vereiste voorfiltratie	50 µm
Afmetingen l*b*h [cm]	226*145*152
Investeringskosten zuiveringsinstallatie	€
Kosten zuivering per jaar incl. onderhoud excl. afschrijving installatie	€ . + kosten jaarlijkse onderhoudsbeurt

aantal bedrijfsuren per jaar .
 Opmerkingen



|| De installatie moet geïnstalleerd zijn door een officiële (getrainde) Priva dealer. || Voor een juiste werking van de installatie dient waterstofperoxide 35% te worden gebruikt. || Imidacloprid: in test 100% verwijdering. || Specifiek zuiveringssysteem. Onderhoud UV-lampen en sensor op basis van branduren en onderhoud installatie volgens de standaard gebruiksvorschriften van de installatie. || Voor de borging van de juiste werking van de installatie wordt zuur gedoseerd voor het reinigen van de lampen. De automatisering bepaalt automatisch de benodigde zuurdosering. || || Aansturing volledig geïntegreerd in Priva Connex Water Management.

Contactpersoon	Peter Könemann
Adres	peter.konemann@priva.nl
Telefoon	06 2293 3128
Website	www.priva.nl

Bedrijfsnaam: ...
 Contactpersoon:

Verwachte jaarlozing 2018 [m3]
 Verwachte pieklozing per periode [m3] ...
 Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur] ...

Priva Vialux M-line

Type installatie	Vialux M...
Zuiveringscapaciteit m3/uur
Afmetingen l*b*h [cm]	280*145*152
Investeringskosten zuiveringsinstallatie	€ ...0
Kosten zuivering per jaar incl. onderhoud excl. afschrijving installatie	€ + kosten jaarlijkse onderhoudsbeurt
aantal bedrijfsuren per jaar	...
Opmerkingen	



|| De installatie moet geïnstalleerd zijn door een officiële (getrainde) Priva dealer. || Voor een juiste werking van de installatie dient waterstofperoxide 35% te worden gebruikt. || Imidacloprid: in test 100% verwijdering. || Uitbreiding op ontsmettingsinstallatie. Onderhoud UV-lampen en sensor op basis van branduren en onderhoud installatie volgens de standaard gebruiksvoorschriften van de installatie. || Voor de borging van de juiste werking van de installatie wordt zuur gedoseerd voor het reinigen van de lampen. De automatisering bepaalt automatisch de benodigde zuurdosering. || Installatie geschikt voor zowel ontsmetting als zuivering. Uitbreiding van bestaande ontsmettingsinstallaties mogelijk. || Aansturing volledig geïntegreerd in Priva Connex Water Management.

Contactpersoon	Peter Könemann
Mailadres	peter.konemann@priva.nl
Telefoon	06 2293 3128
Website	www.priva.nl

Bedrijfsnaam: ...

Contactpersoon: ...

Verwachte jaarlozing 2018 [m3] ...

Verwachte pieklozing per periode [m3] ...

Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur] ...

WaterIQ Opticlear Diamond

Type installatie E...

Zuiveringscapaciteit m3/uur

Vereiste voorfiltratie 500 µm | Zeefbocht of zandfilter is voldoende.

Afmetingen l*b*h [cm] | Afhankelijk van model; footprint van 1,6 m2 tot 15 m2, 2,4 tot 3,2 meter hoog.

Investeringskosten zuiveringsinstallatie € ...

Kosten zuivering per jaar incl. onderhoud
excl. afschrijving installatie € ... + jaarlijkse onderhoudsbeurt à € ...

aantal bedrijfsuren per jaar ...

Opmerkingen



Maandelijks: luchtfilters en sensoren schoonmaken, flow oxidatie-unit controleren | Jaarlijkse reiniging en reactivatie keramisch drager-materiaal in reactorvat; luchtfilteronderhoud, controle pomp en sensoren. Inspectie keramisch filterbed | Voorraadbewaking van H2O2 en katalysatorvloeistof door ondernemer | Imidacloprid: in test 100% verwijdering. | H- en M-systemen zijn standaard inzetbaar voor ontsmetten en zuiveren, E-serie is tegen meerprijs inzetbaar te maken voor ontsmetting. | Selectieve drainwaterbehandeling Opticlear Diamond levert bijdrage aan weerbaar telen door behoud voedingsstoffen rhizo-bacteriën en verhogen zuurstofbeschikbaarheid. | Selectieve ontzouting van eenwaardige zouten en volledige ontzouting mogelijk. |

Contactpersoon

Mailadres

Telefoon

Website

Jeroen Krosse

jeroen.krosse@wateriq.nl

06 2900 2496

www.wateriq.nl

Bedrijfsnaam:
 Contactpersoon:

Verwachte jaarlozing 2018 [m3]
 Verwachte pieklozing per periode [m3]
 Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur]

Hortimax Cleanlite

Type installatie	CleanLite E..
Zuiveringscapaciteit	... m3/uur
Afmetingen l*b*h [cm]	180 x 80 x 175 cm
Investeringskosten zuiveringsinstallatie	€
Kosten zuivering per jaar incl. onderhoud excl. afschrijving installatie	€ + kosten jaarlijkse onderhoudsbeurt

aantal bedrijfsuren per jaar

Opmerkingen

aanvullen H2O2 en salpeterzuur (aanschaf vaatjes/containers),
 vervanging UV-lampen (na 12.000 branduren), onderhoud
 installatie volgens de
 gebruiksvoorschriften | | jaarlijks | | | Imidacloprid: in test 100%
 verwijdering. | | Voor een juiste werking van de installatie dient
 waterstofperoxide 35% te worden gebruikt. | | CleanLite heeft
 automatische zuurreiniging t.b.v. schoonhouden kwartsbuizen.
 Voor het automatisch zuurreinigen kan salpeterzuur 38%
 worden gebruikt | | |



Contactpersoon	René v.d. Stam
Mailadres	rvdstam@hortimax.com
Telefoon	06 5164 9038; 015 3620300
Website	www.hortimax.nl

Bedrijfsnaam:
 Contactpersoon:

Verwachte jaarlozing 2018 [m3]
 Verwachte pieklozing per periode [m3]
 Gehanteerde piekcapaciteit [m3/uur]

Agrozone Hortizone

Type installatie	HZ-....
Zuiveringscapaciteitm3/uur
Afmetingen l*b*h [cm]	80*160*215 cm (HZ/Eco-0,7); 100*180*215 cm (HZ/Eco-1,2)
Investeringskosten zuiveringsinstallatie	€
Kosten zuivering per jaar incl. onderhoud excl. afschrijving installatie	€ ... + jaarlijkse onderhoudsbeurt à € ...
aantal bedrijfsuren per jaar
Opmerkingen	



Onderhoud: Controle en ijken meetsensor; controle en schoonmaken kastfilters (koeling schakelkast) | Jaarlijks onderhoud door leverancier: vervangen en ijken van meetsensoren; controle en ijken van de ruimtedetectie; vervangen van de nodige filters; controle & onderhoud aan de ozongenerator; controle & onderhoud alle appendages | Ozon functioneert optimaal bij een pH tussen de 4 en 5; conform Standaard Water 2.0 | Imidacloprid: in test 100% verwijdering. | De Plus variant is automatisch geschikt voor ontsmetten en zuiveren. Tegen minderprijs is ook een 'alleen zuiveren' variant te verkrijgen. | Stroom en perslucht nodig. | De ozondosering wordt automatisch bepaald en bijgestuurd aan de hand van de waterkwaliteit, waardoor continu hoog zuiveringsrendement gegarandeerd wordt. | Functioneert ook bij lage transmissiewaarden.

Contactpersoon	Bas Buiting
Mailadres	bbu@agrozone.nl
Telefoon	06 8356 6937
Website	www.agrozone.nl